RUNKEL FERTIGTEILBAU GmbH WERK WILNSDORF 混凝土实验报告

INDUSTRIESTRASSE 9, 57234 WILNSDORF - NIEDERDIELFEN

由 DIPL.-ING. FRANK SIEDENSTEIN 代表测试

测试报告

日期: 2016-05-10

样本名称	ZOZ GmbH

压力测试 **EN 12390-3** **测试体:** **混凝土块** **100x100x100**

系列数	6	测试人:	Dipl.-Ing. Siedenstein
生产日期	09.03.2016 / 11:30	寿命:	61 天 21 小时 27 分
测试日期	10.05.2016 / 08:57		

混凝土等级

序号	尺寸 [毫米(mm)]			质量	密度	最大承重力	强度	断裂类型
	长	宽	高	[克(g)]	[千克/立方米(kg/m³)]	[千牛顿(kN)]	[兆帕 (MPa)]	
1	100	101	100	2500	2480	1445,0	143,1	
2	100	100	100	2480	2480	1409,5	141,0	
3	100	102	100	2540	2490	1429,0	140,1	
平均值					2480		141,4	
标准差					10		1,5	